

**Veröffentlichung nach StromNEV**

**2023**

**Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gem. §27 (2) StromNEV**

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	33,6	172,5	km
	Freileitung	0,0	4,3	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			20.505 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		7.083.469	1.127.302	17.313.493 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		62	59	4.072
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			6.219
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,7 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,0 km <sup>2</sup>
<b>Verluste (§10 Abs. 2)</b>				
		MS	MS / NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,94%	0,89%	2,16%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	146.483 kWh	261.040 kWh	395.902 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			803.425 kWh
	Kosten der Verlustenergie unter Beachtung der Preisvorgaben durch LRegB			59.148,22 €
	durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie für das Jahr 2023			19,772 ct/kWh